



JKP "Пошребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централa: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagrobља.rs..

Број: 12476 - 6/2017
Београд, 13.09.2017. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности,
НМВ-12-П1/17 - СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ.

Примљено је питање потенцијалног понуђача од 11.09.2017. године, достављено мејлом, следећег садржаја:

Поштовани,

Молимо Вас да нам појасните захтев у техничкој спецификацији за Патртију 1, јавне набавке ватрогасне опреме.

Образац 3 Техничке спецификације

Редни број 5: Испитивање пп апарата на хладни водени притисак.

Наш питање је:

Врста и величина пп апарата?

Редни број 12: Услуге по позиву за ванредно сервисирање и замену неисправних делова ППО.

М: долазак на позив за отклањање поремећаја рада ПП централе услед квара и нестручног руковања.

Н: замена неисправних јављача и детектора пожара.

Наш питање је:

Који је тип централе инсталиран према постојећим објектима, односно тип и врста јављача према припадајућим централама?

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје

ОДГОВОР

1. Сви апарати су типа S а величине 6=100 комада и 9=80 комада.
2. Тип централе: Гробље Збег – Frenki alarm
Централно гробље – BENTEL J408-4
Гробље Лешће – SIMENS SC 1115
Гробље Орловача – KILSEN
Служба транспорта НГ – SIMPLIFICITY 252
Сабирна капела НБ – SEKURITON

Сви јављачи пожара су оптички или термички.

Комисија за јавну набавку