



## JKP "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централa: 011/207 1 300; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;  
E-mail: kontakt@beogradskagrobља.rs..

Број: 13401 - 5/2018

Београд, 18.10.2018. године

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – питања за **НВВ 34/2018, РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ**

Примљена су питања потенцијалног понуђача од 16.10.2018. године, достављена мејлом, следећег садржаја:

Поштовани,

- Да ли можемо да имамо увид у графичку документацију тј. пројекат?
- Позиција I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ р.б.5 и р.б. 6 - Да би се дала прецизна цена за подбушивање морамо да знамо следеће:
  1. који су пречници бушотина?
  2. на колико места се подбушује?
  3. на којим дубинама се подбушује?
- Позиција VI ИЗРАДА И МОНТАЖА РЕЗЕРВОАРА СА ПУМПНОМ ШАХТОМ р.б. 1 - Испорука и монтажа резервоара од 5000 л запремине
  1. да ли је резервоар подземни или надземни?

### ОДГОВОР

Поштовани,

- Цртежи са трасама наводњавања и позиције које се наводњавању биће достављени одабраном извођачу пре увођења у посао. Могућа је измена траса цевовода у зависности од проширења гробних парцела, а количине из предмера су непроменљиве.
- 1.Пречници подбушивања је потребно да буде минимална за пролазак магистралног цевовода са декодерским каблом и латерална цев  $\varnothing 40$ .
  2. Дужине подбушивања на саобраћајницама је око 6 метара, а број подбушивања испод пешачких стаза биће дефинисано у зависности од проширења гробних места тако да се не мењају количине из предрачуна.
  3. Дубина подбушивања за саобраћајнице износи минимум 1,5 м испод нивоа коловоза, а све у зависности од дубине постојећих инсталација. За подбушивање испод пешачких стаза минимална дубина је 0,6 m, а све у зависности од дубине носећег слоја за стазе.
- Резервоар је потребно да буде подземни.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке.