



JKP "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централa: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagrobља.rs..

Број: 4429 - 6/2018
Београд, 07.05.2018. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – питања за **НВВ 4/2018, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 1**

Примљено је питање потенцијалног понуђача од 03.05.2018. године, достављено мејлом, следећег садржаја:

Поштовани,

У складу са образцем II - Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ достављамо Вам захтев за додатним појашњењима које се односи на следеће:

ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 10 наводите следеће:

Дрвене даске 24 мм

Наше питање гласи:

У којој класи/квалитету је потребно понудити тражени артикал (ЧПЧ, I, II, III класа).

Које су потребне ширине и дужине траженог артикла?

2. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 11 наводите следеће:

Дрвене фосне 48мм

Наше питање гласи:

У којој класи/квалитету је потребно понудити тражени артикал (ЧПЧ, I, II, III класа).

Које су потребне ширине и дужине траженог артикла?

3. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 12 наводите следеће: дрвене греде.

Наше питање гласи:

Које су потребне ширине и дужине траженог артикла?

4. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 88 наводите следеће:

Противпожарна гипсана табла 16 мм

Наше питање гласи:

Гипс картонске плоче се производе у стандардним дебљинама (9,5; 12,5; 15; 18 мм) те вас молимо да нам одговорите која је дебљина тражене ГК ватроотпорне плоче.

5. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 89 наводите следеће:

Гипсане табле 16 мм

Наше питање гласи:

Гипс картонске плоче се производе у стандардним дебљинама (9,5; 12,5; 15; 18 мм) те вас молимо да нам одговорите која је дебљина тражене ГК плоче.

6. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 86 наводите следеће:
Шмиргле за дрво разне гранулације.

Наше питање гласи:

У зависности од гранулације зависи и цена тражене шмиргле за дрво. Такође вас молимо и да прецизирате која је потребна ширина шмиргле (610мм или 120мм) јер у зависности од ширине такође зависи цена?

7. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 93 наводите следеће:
Кулир пласт паковање 25 кг.

Наше питање гласи:

У зависности од гранулације и нијансе зависи и цена кулирпласта. Молимо Вас да прецизирате која је потребна гранулација кулирпласта и нијанса производа?

8. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 118 наводите следеће: Силикон.

Наше питање гласи:

Молимо Вас да нам појасните о којем силикону се ради, која је намена потребног силикона и његово паковање?

9. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 119 наводите следеће: Пурпен

Наше питање гласи:

Молимо Вас да нам појасните о којем пур пени се ради (експандирајућој или неекспандирајућој), која је врста примене пурпене (пиштољска или спреј) и које је потребно паковање – запремина тражене пурпене?

10. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 24 наводите следеће: Ризла бело зрно фракција 2.

Наше питање гласи: Да ли се тражени производ испоручује цакиран (25 кг, 50кг) у џамбо врећама (1000 кг) или ринфузу?

11. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 25 наводите следеће: Ризла црвено зрно фракција 2.

Наше питање гласи: Да ли се тражени производ испоручује цакиран (25 кг, 50кг) у џамбо врећама (1000 кг) или ринфузу?

12. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 26 наводите следеће: Ризла црно зрно фракција 2.

Наше питање гласи: Да ли се тражени производ испоручује цакиран (25 кг, 50кг) у џамбо врећама (1000 кг) или ринфузу?

ОДГОВОРИ

ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Тражени артикал је потребно понудити у ЧПЧ квалитету. Потребне ширине траженог артикла су: 15 цм за количину од 10м³ и 20-25цм за количину од 10м³. Дужина траженог артикла је 2,60-3,2м.
2. Тражени артикал је потребно понудити у ЧПЧ квалитету. Потребне ширине траженог артикла су: 22 -28 цм. Дужина траженог артикла је 2,60 – 3,20м.

3. Потребне димензије траженог артикла су: 8/8цм за количину од 4м3; 4/8цм за количину од 3м3; 10/8цм за количину од 6м3; 10/10цм за количину од 6м3; 12/10 цм за количину од 6м3 и 12/12цм за количину од 5м3. Дужина траженог артикла је 2,60 – 3,20м.
4. Дебљина тражене противпожарне гипсане табле је 15мм.
5. Дебљина тражене гипсане табле је 15мм.
6. Потребна ширина шмиргле је 610мм за количину од 8м2 и 120мм за количину од 12м2.
7. Гранулација кулирпласта је 2мм а нијанса као ЈУВ 4642.
8. Силикон санитарни за количину од 15ком и универзални силикон за количину од 15 ком. Паковање је 310мл.
9. Пур пена је експандирајућа а примена је пиштољска. Паковање је 750мл.
10. Тражени производ се испоручује цакиран, у цаковима од 50 кг.
11. Тражени производ се испоручује цакиран, у цаковима од 50 кг.
12. Тражени производ се испоручује цакиран, у цаковима од 50 кг.

Комисија за јавну набавку